



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация муниципального образования
город Алексин
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №19»
301365, Россия, Тульская область,
город Алексин, ул. Вересаева, д. 3-а
Тел./факс: (48753) 5-59-49

« 19 » 02 2021 г. № 34

На № _____

Начальнику
Управления образования
Администрации муниципального
образования город Алексин
С.В. Скобцову

заведующего МБДОУ «ДС
комбинированного вида №19»
И.Г. Чечулиной

Служебная записка

МБДОУ «ДС комбинированного вида №19» просит выделить денежные средства бюджета муниципального образования город Алексин на оказание услуг по установлению светильников аварийного освещения в общие коридоры, лестничные марши, эвакуационные выходы, на модернизацию системы автоматической противопожарной защиты, согласно техническим требованиям СП 5.13130.2009 п.14.3 (не менее трех пожарных извещателей в защищаемом помещении ГОСТ 31565 -2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.6), на основании предписания №69/1/3 от 27.08.2019 года.
Копия предписания прилагается:

Заведующий МБДОУ «ДС
комбинированного вида № 19» _____

И.Г. Чечулина

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Тульской области

(300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому
и Заокскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области**

(Тульская область, г. Алексин, ул. Болотова д. 18«А» тел. (48753) 6-97-95)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16/1/2

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад комбинированного вида № 19»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

в лице заведующего Чечулиной Ирины Геннадьевны

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Алексинско-
го и Заокского районов Тульской области, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Алексинскому и Заокскому районам Тульской области, подполковника вн. службы Симонова
Александра Николаевича

(наименование органа ГПН)

№ 16 от "21" января 2021 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
в период «26» января 2021 г. с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, «20» февраля 2021 г. с 10 час. 00
минут до 11 часов 00 минут

проведена внеплановая выездная проверка

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области, лейтенантом внутренней службы, Максимовой
Анастасией Алексеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-
их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в отношении объектов защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 19» по адресу: г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3-А

совместно с заведующим Чечулиной Ириной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требова- ний по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями СП 5.13130.2009 п. 14.3 (не менее трех пожарных извещателей в защищаемом помещении) ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54, СП 5.13130.2009 п. 14.3, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 6	до 30 сентября 2021г.	
2.	Не обеспечены общие коридоры, лестничные марши и эвакуационные выходы освещением, которое должно находиться в круглосуточном режиме	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 37, СП 1.13130.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-	до 30 сентября 2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

Собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР
по Алексинскому и Заокскому районам
А.А. Максимова

Предписание для исполнения получил:

подпись

«20» февраля 2021 г.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 19»
И.Г. Чечулина